





ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024  
ISO/IEC 17065

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №  
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0120-18

Технічні характеристики випарних установок (випаровувачів) електричних  
для ЗВГ торгової марки «Соргіт» в вибухобезпечному виконанні:

| Без щита керування на борту, з клемною коробкою та термостатами на борту, моделей: | З щитом керування на борту, моделей: | Пропускна здатність, кг/год | Потужність, кВт | Вміст суміші води з гліколем, літрів |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1.01.15 (50 kg/h) E  | 1.01.64 (50 kg/h) E                  | 50                          | 8               | 45                                   |
| 1.01.17 (100 kg/h) E   | 1.01.66 (100 kg/h) E                 | 100                         | 16              | 70                                   |
| 1.01.19 (150 kg/h) E   | 1.01.68 (150 kg/h) E                 | 150                         | 24              | 180                                  |
| 1.01.21 (200 kg/h) E   | 1.01.70 (200 kg/h) E                 | 200                         | 32              | 180                                  |
| 1.01.22 (300 kg/h) E   | 1.01.72 (300 kg/h) E                 | 300                         | 48              | 180                                  |
| 1.01.25 (400 kg/h) E   | 1.01.75 (400 kg/h) E                 | 400                         | 64              | 600                                  |
| 1.01.30 (500 kg/h) E   | 1.01.80 (500 kg/h) E                 | 500                         | 80              | 600                                  |
| 1.01.40 (600 kg/h) E   | 1.01.90 (600 kg/h) E                 | 600                         | 96              | 600                                  |

Діапазон робочих температур: -40 + 120 °C

Максимальний робочий тиск - 40 бар

Діапазон вимірювань термометру: -20 + 120 °C

Манометр на вході: 1/4" діаметр 60, робочий тиск - 25 бар

Кран манометричний гольчастий 1/4" PN 40

Клапан безпеки: 1/2" 18 бар

Фільтр

Кульовий кран на вході для газу рідкої фази DN 15 PN 40 (DN 25 PN 40)

Кульовий кран на виході для газу парової фази DN 25 PN 40, (DN 40 PN 40), (DN 50 PN 40)

Розширювальний водяний бак

Електричний опір 8 кВт

EEcd з'єднання

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

M. P. Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)