



COPRIM Srl

CH₄ + LPG gas equipment

36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy

Via Retrone 32

Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a. Partita IVA 01566630248
Codice Fiscale 01209940202

Fax 0039 - 0444 - 349084
http://www.coprimgas.it R.E.A. di Vicenza n° 171080
e-mail: coprim@coprimgas.it
pec: coprim@pec.confindustriavicenza.it



PED Pressure Equipment Directive

Dichiarazione di conformità PED

CERTIFICATE OF CONFORMITY - PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

In conformità con l' allegato IV della Direttiva 2014/68/UE

In accordance with attach IV of directive 2014/68/UE

Attrezzatura : **indicatore di flusso** *flow indicator*

Tipo : **DN 50 PN 40**

Codice di produzione : **1.75.10**

Serie :

CAMPO D I IMPIEGO DI TEMPERATURA : **- 40 °C + 80 °C** *Temperature utilization range*

Pressione : **Ps 18 bar** *pressure*

MATERIALI : **Corpo - Body : Acciaio - Steel**

Materials Flangia - Flange : Acciaio - Steel

Progettazione, costruzione e prova in accordo alle richieste della direttiva e secondo i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della stessa.

Design, manufacture and test in according with the request of directive and of attach I.

Riferimento all' attestato CE del tipo: **modulo H1** certificato **INAIL/013-Q/17/UE** del 16/11/2017
CATEGORIA: II **Garanzia di Qualità Totale**

La sorveglianza e il controllo é a cura di :

INAIL
Via R.Ferruzzi, 38/40
00143 ROMA



Preparato : G. Gaianigo

Controllato : F. Gaianigo

Data :

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

